

**PROCESSO N.º 23381.005201.2018-07**

**REFERÊNCIA:** Pregão Eletrônico (SRP) nº 04/2019

## **RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2019, que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente para atender Unidades Administrativas da Reitoria, Campi do IFPB e demais participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, no instrumento convocatório.

### **1. DA ADMISSIBILIDADE**

Nos termos do item 22.5 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico em epígrafe, em consonância com o disposto no art. 19 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado, no dia 12/06/2019 encaminhado ao Pregoeiro. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar dentro do prazo legal estabelecido no regramento supramencionado.

### **2. DA SOLICITAÇÃO**

Em síntese, o peticionante solicita o saneamento de dúvidas conforme os questionamentos a seguir:

[...]

Ao analisar o termo de referência do mencionado edital, constata-se uma inconsistência, o item 06, cabo PP, está sendo solicitado com a descrição técnica de 750v, no entanto, a norma técnica atual (NM 247-5) determina que os cabos PP(com mais de um condutores) devem ser fabricados com 300/500V.

Desta forma, **requer-se que seja reavaliado e nos informado qual a tensão nominal que os senhores realmente estão solicitando**, afim de evitar qualquer inconveniente futuro, vez que não existe normatizado o cabo PP de 450/750V.

### 3. DA APRECIÇÃO DO MÉRITO

Acerca das dúvidas apresentada pelo peticionante, esclarecemos que:

Conforme análise da Unidade Técnica Demandante e consultando os sites dos fabricantes, observamos que o Cabo elétrico flexível paralelo 2 X 1,5 mm, tensão 750 V continua em produção com estas características especificadas no Edital:

Fabricante SIL <http://www.sil.com.br/pt/produtos/cabos-flex%C3%ADveis/cabo-flexsil-750-v.aspx>

Fabricante COBRECOM <http://www.cobrecom.com.br/cabos-padronizados-baixa-tensao-uso-geral/cabo-flexicom-antichama-450-750v/>

Fabricante Prysmian <https://br.prysmiangroup.com/catalogo-energia> (ver catálogo em Português)

Por fim, cabe destacar que os produtos com as especificações do edital são facilmente encontrados no comércio local e eletrônico.

### 4. DA CONCLUSÃO

Isto posto, dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação do mesmo no site do <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/> e <http://www.ifpb.edu.br/transparencia/licitacoes>, e continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório.

Por fim, ressalta-se que o Pregão Eletrônico (SRP) n°. 04/2019 será realizado no dia 19/06/2019, às 09:00h (horário Brasília/DF).

João Pessoa, 13 de junho de 2019.

Alex Sandro da Rocha  
Pregoeiro